

## **Załącznik 1**

### **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

#### **Przedmiot zamówienia:**

#### **Dostawa pelletu w sezonie grzewczym 2020/2021**

#### **Wymagania :**

- pellet wymiar 6 lub 8 mm,
- długość do 400 mm,
- max. zawartość popiołu do 0,7%
- wartość opałowa 17-19 Mj/kg,
- wilgotność do 10%,
- zgodność z normą PN-EN 14961-2 Klasa A1,
- certyfikat DINplus, ENplus A1,
- 6 miesięczna gwarancja producenta,
- ilość ok. 140 ton na sezon grzewczy,
- dostawa w transzach po 20 ton (luzem) cysterną z opróżnieniem pneumatycznym do zbiornika opału w zależności od potrzeb zamawiającego,
- Zamawiający zastrzega sobie prawa nie wykorzystania w okresie realizacji zamówienia pełnej ilości zapotrzebowania oraz zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania o 20%,
- wraz z każdą dostawą Wykonawca dostarczy atest potwierdzający jakość dostarczanego paliwa, bądź sprawozdanie z badań dostarczanego pelletu,
- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia zgodności jakościowej dostarczanego pelletu drzewnego z parametrami określonymi w SIWZ. Jeżeli pellet po badaniu laboratoryjnym nie spełni wymagań zawartych w SIWZ, kosztami badań laboratoryjnych Zamawiający obciąży Wykonawcę.

Wymagany termin dostawy (określa Zamawiający) – po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania z wyprzedzeniem około 10 dni.

Zamówienia realizowane będą w dni robocze od godz. 8<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Dodatkowe zobowiązania: dostawca będzie dostarczał pellet wtlaczając do zbiornika na opał znajdującego się przy kotłowni lokalnej ul. Zamkowa 6 w Kłobucku na własny koszt.